



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Pile

**Komunikat nr 2**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile**

**z dnia 7 lipca 2023r.**


**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

dotyczy: **wodociągu publicznego w Niezychowie** zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Niezychowo i Niezychówko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile na podstawie przeprowadzonych badań w ramach kontroli wewnętrznej w wodociągu publicznym Niezychowo informuje, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków żelaza, manganu i mętności.

Jednocześnie wyjaśnia się, iż stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów i mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować zmianę barwy, zapachu, smaku oraz brunatne zabarwienie armatury).

**Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.**



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

p.o Zastępcy  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Pile  
Regina Rogalska