

ODPIS

STAROSTA PILSKI

Al. Niepodległości 33/35
64-920 PIŁA

Piła, 29.08.2018r.

WGK.6630.197.2018.III.1

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ

w zakresie uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz.1629, z późn. zm.).

Naradzie Koordynacyjnej przewodniczył:

Janusz Kałowski

Przedmiot uzgodnienia: Lokalizacja projektowanego przyłącza elektroenergetycznego oświetleniowego w ramach zadania: „Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego” w m. Krostkowo gm. Białośliwie, dz. nr 128/5.

Wnioskodawca, Inwestor: Gmina Białośliwie, ul. Księża Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie.

Data odbycia Narady Koordynacyjnej: 29.08.2018r.

Forma przeprowadzenia Narady Koordynacyjnej:

Narada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piile.

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej:

- 1. ENIA Instalator sp. z o.o. ul. Rybnicki 10, 64-920 Piła
- 2. GMINA BIAŁOŚLIWIE
- 3. ASTA-NET S.A.
- 4. PSB SP. Z O.O.
- 5. Netia SA
- 6. Wielkopolskie Sieci Szerokopasmowe w Poznaniu
- 7. Orange Polska
- 8. GAZ-SYSTEM
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

- M. Specjalista ds. Rozwoju i Inwestycji
Jarosław Magdziak
- JOANINA DUBIELAK
- Tomasz Podbimak
- MARCEK CYMALIN
- ANDRZEJ GRYCMARHER
- Marta Tymkiewicz
Specjalista ds. pasywnych
- Wesław Szwałdek
Stary Specjalista
- Jarosław Weselowski
Stary Specjalista

- M. Specjalista ds. Rozwoju i Inwestycji
podpis
Jarosław Magdziak
- POBIMAK
- Joanna Dubielak
- Wesław Szwałdek
- uzgodniono drogą elektroniczną
- uzgodniono drogą elektroniczną
- uzgodniono drogą elektroniczną

Za zgodność z oryginałem
- stwierdzam -
Piła, dnia 30.08.2018 r.
[Podpis]

ODPIS

14.
15.
16.
17.
18.

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Uwagi: BUREAU POLSKA Sp. z o.o.
ODDZIAŁ PYSYNYBUŁA POZNAŃ
REJON DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA
PRACOWNIKÓW: 01 74500000
TEL. 6 67208700, 0 673820000, FAX 0 6 67226700
Strona WWW: www.bureau.pl

Uwagi: 1, 2, 3 zgłoszyi razowe i dooletko do
uzupełnić z FENIA Osiretka
Pia Rozewska 34

specjalista ds. Rozwoju
i Inwestycji
Jarosław Magdziarz

GNINA BIAKOSZANE - BEZ WIAG

INSPEKTOR
Joanna Dąbrowska

Orange Polska zgodnie projekt z dwiema w załączniku

Za zgodność z oryginałem
- stwierdzam -
Pila dnia 29.08.2018 r.
ODPIS

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia, nie stawili się:

.....
.....
.....

z up. STABOSTY
Juliusz Katorowski
Przewodniczący narady koordynacyjnej

Załącznik do protokołu nr WGK.6630.197.2018.III.1 z narady koordynacyjnej z dnia 29.08.2018r.

ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Chodzieży (uwagi typowe nr 1,2,3):

- przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się do Kierownika Oddziału Terenowego w Chodzieży, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetykę urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów,
- przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Zakład Dystrybucji Energii w Chodzieży zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami,
- uzgodnienie nie dotyczy urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENEA Zakład Dystrybucji Energii w Chodzieży.

z up. STABOSTY

Janusz Kułowski
Przewodniczący narady koordynacyjnej

ODPIS

janusz.kalowski@powiat.pila.pl

Od: * ZZSS_NK_Centrum - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com>
Wysłano: środa, 29 sierpnia 2018 08:18
Do: janusz.kalowski@powiat.pila.pl
DW: * DISU_RW_WUUiI_Poznań - Hurt
Temat: FW: ZUD 197/2018 Krostkowo gm. Białośliwie przył. instalacji oświetlenia fontanny
Załączniki: S22BW-418082410280.pdf

1. Wykonawca może przystąpić do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierać adres i rodzaj prac oraz nazwę i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:

Orange Polska
Dostarczanie i Serwis Usług
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Urząd Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań ul. Głogowska19
60-702 Poznań
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Za zgodność z oryginałem
- stwierdzam -
Pila, dnia 29.08.2018 r.
.....
podpis

2. Roboty budowlano - montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odległości. Wniosek o nadzór dostępny na stronie <http://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-1.phtml#02>;
3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku usług, sporządzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;
4. W strefie projektowanych wykopów sieć teletechniczną zabezpieczyć przed przesunięciem i uszkodzeniem. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia należy ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem, przed rozpoczęciem robót. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.
5. W miejscach skrzyżowań i nienormatywnych zbliżeń do urządzeń telekomunikacyjnych OPL należy zastosować rury ochronne oraz min. 0,25 m odległości. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.

Wiesław Szkudlarek, Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi
Tel.: +48 61 286 51 11, Kom.: +48 510 042 377 Orange Polska, Głogowska 19, 60-702 Poznań <http://www.orange.pl>

-----Original Message-----

From: janusz.kalowski@powiat.pila.pl [mailto:janusz.kalowski@powiat.pila.pl]
Sent: Tuesday, August 28, 2018 1:19 PM
To: * ZZSS_NK_Centrum - Hurt; t.siwiec@asta-net.pl; andrzej.grycmacher@fiber.com.pl;
uzgodnienia_wss@operatorwss.pl; dubielak@bialosliwie.net
Subject: ZUD 197/2018 Krostkowo gm. Białośliwie przył. instalacji oświetlenia fontanny

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):

S22BW-418082410280.pdf